



**ПАСПОРТ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Лесная поляна"  
Старооскольского городского округа

1.2. Адрес объекта:

309505 Белгородская область, г. Стары Оскол, ул. Титова, 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

v	отдельно стоящее здание	2	этажей,	879	кв.м		
0	часть здания	0	этажей (или на	0	этаже),		кв.м

наличие прилегающего земельного участка да 5766 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2020

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих 2023 год капитальных 2025 год

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Лесная поляна" Старооскольского городского округа

краткое наименование

МБДОУ ДС №7 "Лесная поляна"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

309505 Белгородская область, г. Стары Оскол, ул. Титова, 8

1.8. Основание для пользования объектом

оперативное управление

1.9. Форма собственности

государственная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования администрации Старооскольского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, д.43, телефоны: (4725) 22-03-38, 22-43-

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности:

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста,  
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

2.3. Форма оказания услуг:

на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети

## 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

v	Инвалиды с нарушениями слуха
v	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
v	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
v	Инвалиды с нарушениями зрения
v	Инвалиды с нарушениями умственного развития

## 2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)	120	человек.
вместимость	120	человек.
пропускная способность	120	человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Проезд общественным транспортом №№ 2, 2а, 10, 13, 103, 103а до остановки "Стадион Труд" «Мясокомбинат»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта

800 метров

3.2.2. Время движения (пешком)

24 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

да

3.2.4. Перекрестки:

нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

нет

3.2.6. Перепады высоты на пути:

да

(описать)

уклон 25 градусов

Их обустройство для инвалидов на коляске:

да

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, К), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У, К), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи	ДЧ-В
7	Пути движения от остановки транспорта	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

## 4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2020 - вариант "Б" (разумное приспособление).

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид)				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)		v			v
Вход (входы) в здание		v			
Путь (пути) движения внутри здания	v				
Зона целевого назначения здания	v				
Санитарно-гигиенические помещения	v				
Система информации на объекте	v				
Пути движения к объекту		v			
Все зоны и участки					

\*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КРкапитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания АФ

### 4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения

Плана адаптации для МГН объекта  
(указывается наименование документа: программы, плана)

### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

После реконструкции (капитального ремонта) в здании будет применяться вариант обслуживания МГН "Б" (разумное приспособление) - выделение специальных помещений и зон, приспособленных для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, в том числе с использованием альтернативных форм (дистанционное обслуживание).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

<input type="checkbox"/>	согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
<input type="checkbox"/>	согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
<input checked="" type="checkbox"/>	техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
<input type="checkbox"/>	согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
<input checked="" type="checkbox"/>	согласование с общественными организациями инвалидов другое
<input type="checkbox"/>	

Настоящий документ составлен при участии сертифицированных экспертов Экспертно-консультационного центра "Доступный город" (свидетельство от аккредитации в СДС "Мир, доступный для всех" № ЭЦ-05-1700013 от 30 ноября 2021 года)

#### 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru>  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

##### ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ 1 Результаты обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Руководитель рабочей группы

Заведующий Чечурова Т.А.  
должность ФИО подпись

Члены рабочей группы

Директор ЭКЦ "Доступный город" Назаров С.Р.  
должность ФИО подпись

Эксперт ЭКЦ "Доступный город" Тараненко В.В.  
должность ФИО подпись

\_\_\_\_\_  
должность ФИО подпись

В том числе:

**представители общественных организаций инвалидов**

Председатель Регионального отделения

ВОРДИ Белгородской области Тараненко В.В.  
должность ФИО подпись

Приложение 1  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
15 сентября 2022 г

**Результаты обследования  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Лесная поляна"  
Старооскольского городского округа**

309505 Белгородская область, г. Стары Оскол, ул. Титова, 8

Зоны и элементы	Наличие барьеров СДА	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	ВИД работы	Категории МГН (К,О,С,Г,У)
<b>Парковки для автотранспорта инвалидов, зоны посадки/высадки из транспорта</b>					
Количество специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов	нет	Количество специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов не менее 10%	Обратиться в администрацию с предложением увеличить количество специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов до 10% от общего числа в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2020	АФ	К,С,О,Г
Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 x 3,6 м	нет	Размер специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов не соответствует нормативным размерам	Обратиться в администрацию с предложением привести размеры специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов привести в соответствии с п. 5.2.4. СП59.13330.2020	АФ	К, О
Места для инвалидов обозначены знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)? Высота расположения знака на вертикальной поверхности не менее 1,5 м <b>К, О, С, Г</b>	нет	Места для инвалидов не обозначены знаками на поверхности покрытия стоянки	Обратиться в администрацию с предложением обозначить места для инвалидов знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2020	АФ	К,С,О,Г

Имеется ли доступный путь движения от специальных парковочных мест? <b>К, О, С, Г</b>	нет	На пути движения от специальных парковочных мест есть барьеры (не оборудован съезд на пешеходную зону)	Обратиться в администрацию с предложением привести съезды с пешеходной зоны к специальным парковочным местам для автотранспорта инвалидов в соответствии с п. 5.2.3. СП59.13330.2020	АФ	К,С,О,Г
Специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов расположены не далее 50 м от входов в общественные здания? Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов расположены не более 100 м от входов в жилое здания. <b>К, О, С, Г</b>	нет	Специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов расположены не далее 50 м	Разместить специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов не далее 50 м от входов в общественные здания? Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов не более 100 м от входов в жилое здания в соответствии с п. 5.2.2. СП59.13330.2020	АФ	К,С,О,Г
<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>					
Наличие на входе на территорию (земельный участок) проектируемого или приспособляемого объекта доступными для МГН элементами информации об объекте. <b>К, О, С, Г, У</b>	нет	Отсутствие на входе на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта доступными для МГН элементы информации об объекте.	Установка при входах на территорию (земельный участок) проектируемого или приспособляемого объекта доступными для МГН элементами информации об объекте, согласно п.5.1.1. СП 59.13330.2020	ТР	всем
Информационные указатели направления движения расположены на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от поверхности пешеходного пути. <b>К, О, С, Г, У</b>	нет	Информационные указатели направления движения отсутствуют	Установить на прилегающей территории указатели направления движения к доступному входу, согласно п.6.5.4. СП 59.13330.2020	ТР	всем
<b>Лестница наружная</b>					
Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны. <b>О,С</b>	нет	Завершающие горизонтальные части поручня не длиннее марша лестницы	Установка (замена) завершающих горизонтальных частей поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны в соответствии с п. 5.1.13. СП59.13330.2020	ТР	С, О
Ограждения с поручнями установлены вдоль обеих сторон лестницы. Поручни установлены на высоте 0,9 м. <b>О,С</b>	нет	Высота поручней не соответствует нормам	Установка (замена) ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. в соответствии с п. 5.1.13. СП59.13330.2020	ТР	С, О

На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности перил оборудованы тактильные обозначения этажей, а также предупредительные тактильные полосы об окончании перил. С	нет	Отсутствуют рельефные предупредительные полосы об окончании перил	Установка рельефных предупредительных полос об окончании перил в соответствии с п. 6.2.12. СП59.13330.2020	ТР	С
На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. С	нет	Противоскользящая контрастная полоса отсутствует	Нанести на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2020	ТР	С
Тактильные предупреждающие напольные указатели перед маршами лестниц расположены на расстоянии 0,6 м от края первой и последней ступени марша лестницы. Ширина маркировки 0,5 – 0,6 м. С	нет	Тактильные указатели отсутствуют	Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п.6.2.3. СП 59.13330.2020; в соответствии с п. 4.1.6 ГОСТ-Р-52875	ТР	С
<b>Дверь (входная)</b>					
Задержка автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.		Задержка автоматического закрывания дверей продолжительностью менее 5 с.	Установить задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. в соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2020	ТР	К,С,О
<b>Система навигации и ориентирования</b>					
<b>Схемы прилегающей территории</b>					
Наличие на входе на территорию (земельный участок) проектируемого или приспособляемого объекта доступными для МГН элементами информации об объекте. К, О, С, Г, У	нет	Отсутствии на входе на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта доступными для МГН элементы информации об объекте.	Установка при входах на территорию (земельный участок) проектируемого или приспособляемого объекта доступными для МГН элементами информации об объекте, согласно п.5.1.1. СП 59.13330.2020	ТР	всем



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МБДОУ ДС №7 "Лесная поляна"  
Чечурова Т.А.  
15 сентября 2022 г

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Лесная поляна"  
Старооскольского городского округа

1.2. Адрес объекта:

309505 Белгородская область, г. Стары Оскол, ул. Титова, 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание  2 этажей,  879 кв.м  
 часть здания  0 этажей (или на  0 этаже),  кв.м  
наличие прилегающего земельного участка  да  5766 кв.м

1.4. Год постройки здания  1971, последнего капитального ремонта  2020

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих  2023 год капитальных  2025 год

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Лесная поляна" Старооскольского городского округа

краткое наименование

МБДОУ ДС №7 "Лесная поляна"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

309505 Белгородская область, г. Стары Оскол, ул. Титова, 8

1.8. Основание для пользования объектом

оперативное управление

1.9. Форма собственности

государственная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования администрации Старооскольского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, д.43, телефоны: (4725) 22-03-38, 22-

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности:

образование



## 2.2 Виды оказываемых услуг:

реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

## 2.3. Форма оказания услуг:

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

## 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

√	Инвалиды с нарушениями слуха
√	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
√	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
√	Инвалиды с нарушениями зрения
√	Инвалиды с нарушениями умственного развития

## 2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)	120	человек.
вместимость	120	человек.
пропускная способность	120	человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Проезд общественным транспортом №№ 2, 2а, 10, 13, 103, 103а до остановки "Стадион Труд" «Мясокомбинат»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 24 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да (описать)

уклон 25 градусов

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, К), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У, К), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи	ДЧ-В
7	Пути движения от остановки транспорта	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2020 - вариант "Б" (разумное приспособление).

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид)				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	0	v	0	0	v
Вход (входы) в здание	0	v	0	0	0
Путь (пути) движения внутри здания	v	0	0	0	0
Зона целевого назначения здания	v	0	0	0	0
Санитарно-гигиенические помещения	v	0	0	0	0
Система информации на объекте	v	0	0	0	0
Пути движения к объекту	0	v	0	0	0
Все зоны и участки	0	0	0	0	0

\*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КР-капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания АФ

### Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

должность

ФИО

подпись

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МБДОУ ДС №7 "Лесная поляна"  
Чечурова Т.А.  
15 сентября 2022 г

**ПАСПОРТ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Лесная поляна" Старооскольского городского округа

1.2. Адрес объекта:

309505 Белгородская область, г. Стары Оскол, ул. Титова, 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

v	отдельно стоящее здание	2	этажей,	879	кв.м
0	часть здания	0	этажей (или на 0 этаже),		кв.м

наличие прилегающего земельного участка да 5766 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2020

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих 2023 год капитальных 2025 год

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Лесная поляна" Старооскольского городского округа

краткое наименование

МБДОУ ДС №7 "Лесная поляна"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

309505 Белгородская область, г. Стары Оскол, ул. Титова, 8

1.8. Основание для пользования объектом

оперативное управление

1.9. Форма собственности

государственная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования администрации Старооскольского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, д.43, телефоны: (4725) 22-03-38, 22-43-

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности:

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

2.3. Форма оказания услуг:

на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети

## 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

v	Инвалиды с нарушениями слуха
v	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
v	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
v	Инвалиды с нарушениями зрения
v	Инвалиды с нарушениями умственного развития

## 2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)	120	человек.
вместимость	120	человек.
пропускная способность	120	человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Проезд общественным транспортом №№ 2, 2а, 10, 13, 103, 103а до остановки "Стадион Труд"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта  метров

3.2.2. Время движения (пешком)  минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

3.2.4. Перекрестки:

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

3.2.6. Перепады высоты на пути:  (описать)  
уклон 25 градусов

Их обустройство для инвалидов на коляске:

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, К), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У, К), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи	ДЧ-В
7	Пути движения от остановки транспорта	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: доступно условно

## 4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2020 - вариант "Б" (разумное приспособление).

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	0	√	0	0	√
Вход (входы) в здание	0	√	0	0	0
Путь (пути) движения внутри здания	√	0	0	0	0
Зона целевого назначения здания	√	0	0	0	0
Санитарно-гигиенические помещения	√	0	0	0	0
Система информации на объекте	√	0	0	0	0
Пути движения к объекту	0	√	0	0	0
Все зоны и участки	0	0	0	0	0

\*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КРкапитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания АФ

### 4.2. Период проведения работ до

2025 года в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

После реконструкции (капитального ремонта) в здании будет применяться вариант обслуживания МГН "Б" (разумное приспособление) - выделение специальных помещений и зон, приспособленных для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, в том числе с использованием альтернативных форм (дистанционное обслуживание).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

<input type="checkbox"/>	согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
<input type="checkbox"/>	согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
<input checked="" type="checkbox"/>	техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
<input type="checkbox"/>	согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
<input checked="" type="checkbox"/>	согласование с общественными организациями инвалидов
<input type="checkbox"/>	другое

Настоящий документ составлен при участии сертифицированных экспертов Экспертно-консультационного центра "Доступный город" (свидетельство от аккредитации в СДС "Мир, доступный для всех" № ЭЦ-05-1700013 от 30 ноября 2021 года)

#### 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru>  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

##### ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ 1 Результаты обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Руководитель рабочей группы

Заведующий	Чечурова Т.А.	
должность	ФИО	подпись
Члены рабочей группы		
Директор ЭКЦ "Доступный город"	Назаров С.Р.	
должность	ФИО	подпись
Эксперт ЭКЦ "Доступный город"	Гараненко В.В.	
должность	ФИО	подпись
_____	_____	_____
должность	ФИО	подпись

В том числе:

**представители общественных организаций инвалидов**

Председатель Регионального отделения

ВОРДИ Белгородской области

Гараненко В.В.

должность

ФИО

подпись



**АКТ**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**15 сентября 2022 г**

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Регионального отделения ВОРДИ Белгородской области **Тараненко В.В.**, директор ЭКЦ "Доступный город" **Назаров С.Р.** и заведующий МБДОУ ДС №7 "Лесная поляна" **Чечурова Т.А.**

согласовываем следующее управленческое решение по организации доступности на объекте:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7**  
**"Лесная поляна" Старооскольского городского округа**  
расположенного по адресу:

**309505 Белгородская область, г. Стары Оскол, ул. Титова, 8**

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: **доступно условно**

**Управленческое решение:**

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

**Решение:** выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2020 - вариант "Б" (разумное приспособление).

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)			
	факт	1 этап	2 этап	3 этап
<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями слуха	ДУ	ДУ	Б	Б
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ	ДУ	Б	Б
с нарушениями зрения	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями умственного развития	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

**1 этап:** Первоочередные меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп 2023

**2 этап:** Поддержание и повышение уровня доступности объекта 2023-2025

**3 этап:** Проведение реконструкции и капитального ремонта 2025



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и учитывая, что **до проведения реконструкции или капитального ремонта** помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время не полностью доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются **меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:**

**Первоочередные меры (1 этап) для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) до проведения реконструкции или капитального ремонта**

<b>Организационные мероприятия и подготовка персонала для</b>
Доработка и утверждение организационно-распорядительных документов учреждения о порядке оказания помощи <b>всем категориям инвалидов</b> и другим маломобильным гражданам, в том числе: -Встреча человека с инвалидностью -Помощь в перемещении по объекту -Получение услуги -Создание условий для пребывания на объекте -Получение экстренной помощи на объекте -Выход из объекта -Покидание объекта в условиях чрезвычайной ситуации
Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи <b>всем категориям инвалидов</b> и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)
Разработка, утверждение и использование альтернативных форм оказания услуг (дистанционная форма, выездная форма)
Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания ситуационной помощи на объекте <b>всем категориям инвалидов</b> и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) по темам: -Предубеждения в отношении инвалидности, понимание инвалидности -Безбарьерная среда объекта. -Этика взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность. -Правила оказания ситуационной помощи.
<b>Обеспечение связи с персоналом</b>
При наличии (монтаже) системы видеонаблюдения прописать в обязанностях ответственного за наблюдения порядок действия при обнаружении в входа представителя МГН
Размещение на сайте организации информации для предварительного предупреждения о визите с целью планирования и подготовке к встрече, сопровождению и оказанию услуг представителю МГН
<b>Обеспечение навигации и ориентирования на объекте</b>
Установка при входе на территорию схемы прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, согласно п.6.5.2 СП59.13330.2020
Установить на прилегающей территории указателей направления движения к доступному входу, согласно п. 6.5.1 СП59.13330.2020
Маркировка краевых ступеней лестницы на входе в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2020
<b>Подготовка к реконструкции (капитальному ремонту)</b>

При подготовке технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту обязательно вписать в перечень основной нормативной документации по производству работ: СП59.13330.2020

Заведующий  
МБДОУ ДС №7 "Лесная поляна"

Чечурова Т.А.

Председатель Регионального отделения  
ВОРДИ Белгородской области

Тараненко В.В.

Директор ЭКЦ "Доступный город"

Назаров С.Р.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МБДОУ ДС №7 "Лесная поляна"  
Чечурова Т.А.  
15 сентября 2022 г

### План адаптации для МГН объекта

#### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Лесная поляна" Старооскольского городского округа

309505 Белгородская область, г. Стары Оскол, ул. Титова, 8

Работы по адаптации объектов	ВИД работы	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>Парковки для автотранспорта инвалидов, зоны посадки/высадки из транспорта</b>						
Обратиться в администрацию с предложением увеличить количество специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов до 10% от общего числа в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2020	АФ	К,С,О,Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2023	Чечурова Т.А.
Обратиться в администрацию с предложением привести размеры специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов привести в соответствии с п. 5.2.4. СП59.13330.2020	АФ	К, О	1 этап	требует дополнительного расчета	2023	Чечурова Т.А.
Обратиться в администрацию с предложением обозначить места для инвалидов знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2020	АФ	К,С,О,Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2023	Чечурова Т.А.
Обратиться в администрацию с предложением привести съезды с пешеходной зоны к специальным парковочным местам для автотранспорта инвалидов в соответствии с п. 5.2.3. СП59.13330.2020	АФ	К,С,О,Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2023	Чечурова Т.А.

Разместить специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов не далее 50 м от входов в общественные здания? Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов не более 100 м от входов в жилое здания в соответствии с п. 5.2.2. СП59.13330.2020	АФ	К,С,О,Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2023	Чечурова Т.А.
<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>						
Установка при входах на территорию (земельный участок) проектируемого или приспособляемого объекта доступными для МГН элементами информации об объекте, согласно п.5.1.1. СП 59.13330.2020	ТР	всем	2 этап	требует дополнительного расчета	2023-2025	Чечурова Т.А.
Установить на прилегающей территории указатели направления движения к доступному входу, согласно п.6.5.4. СП 59.13330.2020	ТР	всем	2 этап	требует дополнительного расчета	2023-2025	Чечурова Т.А.
<b>Лестница наружная</b>						
Установка (замена) завершающих горизонтальных частей поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны в соответствии с п. 5.1.13. СП59.13330.2020	ТР	С, О	2 этап	требует дополнительного расчета	2023-2025	Чечурова Т.А.
Установка (замена) ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. в соответствии с п. 5.1.13. СП59.13330.2020	ТР	С, О	2 этап	требует дополнительного расчета	2023-2025	Чечурова Т.А.
Установка рельефных предупредительных полос об окончании перил в соответствии с п. 6.2.12. СП59.13330.2020	ТР	С	2 этап	требует дополнительного расчета	2023-2025	Чечурова Т.А.
Нанести на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользких полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2020	ТР	С	2 этап	требует дополнительного расчета	2023-2025	Чечурова Т.А.

Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п.6.2.3. СП 59.13330.2020; в соответствии с п. 4.1.6 ГОСТ-Р-52875	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2023-2025	Чечурова Т.А.
						<b>Дверь (входная)</b>
Установить задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. в соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2020	ТР	К,С,О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2023-2025	Чечурова Т.А.
				<b>Система навигации и ориентирования</b>		
				<b>Схемы прилегающей территории</b>		
Установка при входах на территорию (земельный участок) проектируемого или приспособляемого объекта доступными для МГН элементами информации об объекте, согласно п.5.1.1. СП 59.13330.2020	ТР	всем	2 этап	<u>требуется дополнительного расчета</u>	2023-2025	Чечурова Т.А.